



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Ноябрьск, Муравленко
629806, г.Ноябрьск, ул.Республики д.1
Тел.: 8 3496 425501, E-mail: 5@89.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76825938, ОГРН 1058900002908, ИНН/КПП 8901016427/890101001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

58 от 22.06.2022

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Крепыш"
муниципального образования город Ноябрьск ИНН: 8905026465, ОГРН: 1028900710849

Акт № 42 от 22.06.2022

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Крепыш"
муниципального образования город Ноябрьск ИНН: 8905026465, ОГРН: 1028900710849

- 1) В групповых ячейках в раздевальных отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 2) На территории 4-х групповых площадок в игровой зоне отсутствуют тентовые навесы, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 3) В МБДОУ "Крепыш" используются трансформируемые трёхуровневые кровати, которые не имеют самостоятельный заход на них, что противоречит требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 4) Внутренняя отделка коридора пищеблока выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами (1/3 – побелка), а так же имеет повреждения (отслоение побелки), что противоречит требованиям п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

5) Потолки в игровой группы № 10, туалетах групп № 1, № 2, № 14, № 11, прачечной, стены в спальней группы № 3, группы №1 имеют дефекты, повреждения отделки (отслоение отделочных материалов), что не соответствует требованиям 2.5.3 СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

6) В 1 младшей группе общеразвивающей направленности (с 2 до –3 лет) № 2 списочный состав детей на 01.09.2022 г. составляет 25 воспитанников, в групповой имеется мебель (стулья, столы, шкафы и стеллажи для игрушек и дидактического материала,) площадь групповой (игровой) составляет (согласно выкопировке из поэтажного плана) 49,4 кв.м., при этом нормативная площадь на 1 ребенка в возрасте до 3 лет должна составлять не менее 2,5 кв.м., без учета мебели и ее расстановки, таким образом необходимая площадь для 25 детей свободная от мебели и ее расстановки составляет 62,5 кв.м. (25 * 2,5 кв.м.), что противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.1.1

В 1 младшей группе общеразвивающей направленности (с 2 до –3 лет) № 5 списочный состав детей на 01.09.2022 г. составляет 25 воспитанников, в групповой имеется мебель (стулья, столы, шкафы и стеллажи для игрушек и дидактического материала,) площадь групповой (игровой) составляет (согласно выкопировке из поэтажного плана) 50,7 кв.м., при этом нормативная площадь на 1 ребенка в возрасте до 3 лет должна составлять не менее 2,5 кв.м., без учета мебели и ее расстановки, таким образом необходимая площадь для 25 детей свободная от мебели и ее расстановки составляет 62,5 кв.м. (25 * 2,5 кв.м.), что противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.1.1

В старшей группе общеразвивающей направленности (с 5 до –6 лет) № 11 списочный состав детей на 01.09.2022 г. составляет 28 воспитанников, в групповой имеется мебель (стулья, столы, шкафы и стеллажи для игрушек и дидактического материала,) площадь групповой (игровой) составляет (согласно выкопировке из поэтажного плана) 53,9 кв.м., при этом нормативная площадь на 1 ребенка в возрасте с 3 до 7 лет должна составлять не менее 2,0 кв.м., без учета мебели и ее расстановки, таким образом необходимая площадь для 28 детей свободная от мебели и ее расстановки составляет 56,0 кв.м. (28 * 2,0 кв.м.), что противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.1.1

В старшей группе общеразвивающей направленности (с 5 до –6 лет) № 12 списочный состав детей на 01.09.2022 г. составляет 27 воспитанников, в групповой имеется мебель (стулья, столы, шкафы и стеллажи для игрушек и дидактического материала,) площадь групповой (игровой) составляет (согласно выкопировке из поэтажного плана) 51,1 кв.м., при этом нормативная площадь на 1 ребенка в возрасте с 3 до 7 лет должна составлять не менее 2,0 кв.м., без учета мебели и ее расстановки, таким образом необходимая площадь для 28 детей свободная от мебели и ее расстановки составляет 54,0 кв.м. (27 * 2,0 кв.м.), что противоречит требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.1.1

7) В ходе проведенной экспертизы, согласно представленному протоколу испытаний установлено:

Согласно представленному протоколу испытаний № 6055 от 17 июня 2022 г. по результатам исследований пробы: «Пищевые продукты. (Готовое блюдо. Огурец свежий порционный)», дата изготовления: 08.06.2022 г., изготовитель: МБДОУ «Крепыш», отобранной на пищеблоке МБДОУ «Крепыш» по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д.65А, установлено, что в пробе **обнаружен** S.aureus/Staphylococcus aureus, при величине допустимого уровня – не допускается в 1,0

г, БГКП/колиформы в пробе **обнаружены**, при величине допустимого уровня – не допускается в 0,1 г, что **не соответствует** требованиям п. 2, статьи 7, главы 2 (раздел 1.8 Приложения 2) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

8) В 2021 году и текущем периоде 2022 года не проведена обработка подушек, что является нарушением п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9) При анализе исполнения производственного контроля, установленного МБДОУ "Крепыш", выявлено нарушение кратности, периодичности проведения лабораторного контроля, а именно: в 2021 году не проводился лабораторный контроль за параметрами микроклимата (не менее 2 раз в год) и освещенности (не менее 1 раза в год) плавательного бассейна, что противоречит требованиям п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 6.2.34 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.3.3 СП 1.1.1058-01".

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ч.2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

предлагаю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Крепыш" муниципального образования город Ноябрьск

1. Обеспечить в раздевальных групповых ячеек условия для сушки верхней одежды и обуви детей, СП 2.4.3648-20 3.1.3 **Установленный срок 31.12.2022**

2. Оборудовать на территории 4-х групповых площадок в игровой зоне тентовые навесы, в соответствии с СП 2.4.3648-20 п. 3.1.2 **Установленный срок 22.06.2023**

3. Оборудовать спальни раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них СП 2.4.3648-20 2.4.8 **Установленный срок 31.12.2022**

4. Обеспечить проведение ремонта коридора пищеблока п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Установленный срок 01.09.2022 г.**

5. Обеспечить проведение ремонта потолков, стен в игровой группы № 10, туалетах групп № 1, № 2, № 14, № 11, прачечной, в спальне группы № 3, группы №1 в соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **Установленный срок 31.12.2022**

6. Провести в 1 младших группах общеразвивающей направленности (с 2 до –3 лет) № 2 , № 5, в старших группах общеразвивающей направленности (с 5 до –6 лет) № 11, № 12 расчет площади групповой (игровой) свободной от площади, занимаемой мебелью и ее расстановки, и укомплектовать группы детей исходя из расчета площади групповой без учета мебели и ее расстановки СП 2.4.3648-20 п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 П. 3.1.1 **Установленный срок 01.09.2022**

7. Усилить контроль за приготовлением горячих блюд, процессами их хранения, выдачи и реализации, в соответствии с ТР ТС 021/2011 п. 2, статьи 7, главы 2 (раздел 1.8 Приложение 2) **Установленный срок 23.06.2022**

8. Провести обработку постельных принадлежностей, в том числе подушек, в соответствии с СП 2.4.3648-20 п. 2.11.5 **Установленный срок 31.12.2022**

9. Обеспечить своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СанПиН 2.3/2.4.3590-20 2.1, 8.4 **Установленный срок 31.12.2022**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Крепыш" муниципального образования город Ноябрьск

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в городах Ноябрьск, Муравленко, 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 1, или на адрес электронной почты 5@89.rospotrebnadzor.ru в срок до 23.06.2022 г. (п.7), до 31.12.2022 г. (п.п.3,5,8,9), в срок до 01.09.2022 г. (п.п.4,6), до 22.06.2023 г. (п.2)

Главный специалист-эксперт территориального отдела в городах Ноябрьск, Муравленко



Бровченко Виктория Викторовна

Предписание получил _____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)